

|         |  |  |
|---------|--|--|
| ВХУТЕИН | МИНИСТЕРСТВО<br>НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ           | Инструкция о мерах пожарной безопасности |
|         | АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН) |  |
|         | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                             |  |

Стр. 1 из 14



Утверждаю:

Ректор  Т.В.Ляшенко

Приказ № 01/03-18 от 22.03.2018 г.

**ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
в Автономной некоммерческой организации  
высшего образования  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**

Санкт-Петербург  
2018 г.

## Содержание.

|   |    |
|---|----|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение  | 3  |
| 2. Общие положения  | 3  |
| 3. Требования к зданиям, помещениям и территориям                                   | 3  |
| 4. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ                     | 4  |
| 5. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей                 | 4  |
| 6. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов | 5  |
| 7. Требования к эксплуатации электроустановок                                       | 5  |
| 8. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха          | 6  |
| 9. Требования к системам и средствам противопожарной защиты                         | 6  |
| 10. Обязанности должностных лиц   | 6  |
| 11. Действия работников и дежурного персонала при пожаре                            | 7  |
| Приложение 1. Лист ознакомления   | 11 |
| Приложение 2. Лист согласования   | 12 |
| Приложение 3. Лист периодических проверок   | 13 |
| Приложение 4. Лист регистрации изменений и дополнений                               | 14 |

## **1. Нормативно-правовое обеспечение.**

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с:

- Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721);
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, №26, ст. 3366);
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906) (далее – Правила противопожарного режима).

## **2. Общие положения.**

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (далее – Инструкция, ВХУТЕИН) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании ВХУТЕИН (далее – здание ВХУТЕИН), а также требования к руководителям структурных подразделений ВХУТЕИН, федеральным государственным гражданским служащим и работникам ВХУТЕИН (далее – работники) по обеспечению в здании и на территориях ВХУТЕИН пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

Работники допускаются к работе в здании ВХУТЕИН только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Общее руководство деятельностью структурных подразделений ВХУТЕИН по обеспечению пожарной безопасности в здании ВХУТЕИН осуществляет начальник структурного подразделения ВХУТЕИН, ответственного за техническое состояние здания ВХУТЕИН (далее – ответственное структурное подразделение ВХУТЕИН).

Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, назначаются распорядительным актом ВХУТЕИН.

## **3. Требования к зданиям, помещениям и территориям.**

В зданиях ВХУТЕИН запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;
- использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для

- хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;
  - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, производить изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);
  - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;
  - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
  - загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
  - устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Приямки у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий ВХУТЕИН должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Ответственное структурное подразделение ВХУТЕИН обеспечивает своевременную очистку зданий и территорий ВХУТЕИН от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару на прилегающих к зданиям ВХУТЕИН территориях.

В здании ВХУТЕИН должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

#### **4. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ.**

Проведение огневых или иных пожароопасных работ в ВХУТЕИН осуществляются подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

#### **5. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.**

Начальники структурных подразделений ВХУТЕИН при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## **6. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проёмах), раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надёжно крепиться к полу.

## **7. Требования к эксплуатации электроустановок.**

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

## **8. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.**

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

## **9. Требования к системам и средствам противопожарной защиты.**

Ответственное структурное подразделение ВХУТЕИН обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, вентилями, а также организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Ответственное структурное подразделение ВХУТЕИН обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты зданий ВХУТЕИН (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

## **10. Обязанности должностных лиц.**

Начальники структурных подразделений ВХУТЕИН:

- возлагают обязанности по контролю за соблюдением работниками настоящей Инструкции на начальников отделов;
- обеспечивают выполнение работниками требований о запрещении курения в зданиях и на территориях ВХУТЕИН;
- определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;
- организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников;
- обеспечивают ознакомление под подпись работников с настоящей Инструкцией, а

также с поэтажным планом эвакуации.

Начальник ответственного структурного подразделения ВХУТЕИН:

- обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж зданий ВХУТЕИН средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение на договорной основе регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
- обеспечивает содержание зданий и территорий в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;
- организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму со всеми категориями работников, подлежащих обучению;
- контролирует работу отдела, отвечающего за хозяйственную деятельность по вопросам обеспечения противопожарной защиты зданий ВХУТЕИН;
- организует и осуществляет контроль за выполнением Инструкции структурными подразделениями и своевременно информирует руководителя ВХУТЕИН о состоянии пожарной безопасности зданий и территорий ВХУТЕИН.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые меры по защите зданий ВХУТЕИН от пожаров.

**Работники** в целях пожарной безопасности **обязаны**:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;
- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Ответственный за противопожарное состояние помещения или последний уходящий из помещения работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

## **11. Действия работников и дежурного персонала при пожаре.**

Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону 112 (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);
- доложить своему непосредственному начальнику о пожаре;
- выполнять команды по эвакуации, поступившие от начальника структурного подразделения ВХУТЕИН и по системе речевого оповещения;
- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
- во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

Начальники структурных подразделений ВХУТЕИН при получении информации или

сигнала о пожаре обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 112 (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, начальником которого являются);
- немедленно оповестить подчинённых работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчинённые работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
- на месте сбора проверить наличие подчинённых работников, проинформировать начальника ответственного структурного подразделения ВХУТЕИН о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность здания ВХУТЕИН, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

- немедленно прибыть к месту пожара;
- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 112 (01) в пожарную охрану);
- проверить на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости даёт указание дежурному персоналу (службе охраны) о ручном включении систем противопожарной защиты;
- принять информацию от начальников структурных подразделений ВХУТЕИН о принятых мерах по эвакуации работников, при необходимости принимает дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами и доложить начальнику ответственного структурного подразделения ВХУТЕИН о складывающейся обстановке и принятых мерах;
- при необходимости дать распоряжение лицу, ответственному за электробезопасность ВХУТЕИН, об отключении в здании ВХУТЕИН электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);
- проверить выполнение начальниками структурных подразделений ВХУТЕИН команды о прекращении работ в здании ВХУТЕИН, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников ВХУТЕИН, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;
- осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания ВХУТЕИН.

Дежурный персонал при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязан:

- осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;
- убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 112 (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), по телефону сообщить о пожаре начальнику ответственного структурного подразделения ВХУТЕИН;
- оповестить все структурные подразделения ВХУТЕИН о пожаре и совместно с начальниками структурных подразделений ВХУТЕИН организовать эвакуацию из



- здания всех работников и посетителей;
- проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической установки газового пожаротушения. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем;
  - сообщить о срабатывании пожарной сигнализации обслуживающей организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность здания ВХУТЕИН, и вызвать их к месту пожара совместно с оперативной группой обслуживающего охранного предприятия;
  - открыть все имеющиеся в здании ВХУТЕИН двери эвакуационных выходов;
  - во время эвакуации оказывать помощь работникам и посетителям, находящимся в здании ВХУТЕИН, при необходимости вызвать по телефону 112 (03) скорую медицинскую помощь;
  - организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдать руководителю указанного подразделения дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре;
  - обеспечить сохранность материальных средств и имущества ВХУТЕИН.

В случае возникновения пожара в зданиях (помещениях, архивах) и на территории ВХУТЕИН па должностных лиц ВХУТЕИН, дежурный персонал возлагаются следующие обязанности:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) начальника ответственного структурного подразделения ВХУТЕИН – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, старший дежурного персонала (службы охраны);
- организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - исполняют начальники структурных подразделений ВХУТЕИН, начальники отделов, лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, работники дежурного персонала (службы охраны);
- проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, установок газового пожаротушения) – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, старший дежурного персонала (службы охраны);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) – исполняет лицо, ответственное за электробезопасность зданий ВХУТЕИН;
- прекращение всех работ в структурных подразделениях ВХУТЕИН, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, – исполняют начальники структурных подразделений ВХУТЕИН, начальники отделов;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, – исполняют начальники структурных подразделений ВХУТЕИН, начальники отделов, работники дежурного персонала (службы охраны);
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – исполняет начальник ответственного структурного подразделения ВХУТЕИН и старший дежурного персонала во внерабочее время;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН;
- организация одновременно с тушением пожара эвакуации людей и защиты материальных ценностей – исполняют начальники структурных подразделений ВХУТЕИН, начальники отделов, работники дежурного персонала (службы охраны);

- встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, старший дежурного персонала (службы охраны);
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, старший дежурного персонала (службы охраны); по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя указанного подразделения о конструктивных и технологических особенностях здания, территорий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, старший дежурного персонала (службы охраны);
- организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ВХУТЕИН, старший дежурного персонала (службы охраны).



Лист согласования

| Должность, ФИО              | Дата согласования | Подпись |
|-----------------------------|-------------------|---------|
| Проректор по учебной работе |                   |         |
| Проректор по качеству       |                   |         |
| Начальник УМУ               |                   |         |
|                             |                   |         |
|                             |                   |         |
|                             |                   |         |



**Лист регистрации изменений и дополнений**

| <b>Номер<br/>изменения</b> | <b>Дата<br/>изменения</b> | <b>Страницы и<br/>пункты с<br/>изменениями</b> | <b>Краткое<br/>содержание<br/>изменений</b> | <b>Должность, ФИО,<br/>подпись<br/>ответственного<br/>лица</b> |
|----------------------------|---------------------------|--|---|--|
|                            |                           |  |   |  |
|                            |                           |  |   |  |
|                            |                           |  |   |  |
|                            |                           |  |   |  |
|                            |                           |  |   |  |
|                            |                           |  |   |  |
|                            |                           |  |   |  |